

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

OVENTROP

PA les Coteaux de la Mossig
1 rue Frédéric Bartholdi - 67310 WASELONNE

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : OVENTROP

Nom Commercial : UNI XH

Numéro d'enregistrement : 009

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
101 13 65	22	0.40	0.20	0.22	0.2

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

59939 - OLSBERG - Allemagne

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 31 août 2018

Effective date

Date de fin de validité 31 août 2019

Expiry date

Etabli à Paris

le 31 août 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général

Certificat n° 009

Sylvain COURTEY