

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

SCHNEIDER ELECTRIC CONTROLS UK LTD.
401 Southway Drive, PLYMOUTH. PL6 6QT - UNITED KINGDOM

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **EBERLE**

Nom Commercial : **DRAYTON/OREG - RT212**

Numéro d'enregistrement : **028**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
RT212	20	0.15	0.70	0.90	0.8

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

PLYMOUTH. PL6 6QT - UNITED KINGDOM

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.
This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 1 avril 2018
Effective date

Date de fin de validité 31 mars 2019
Expiry date

Etabli à Paris
le 30 mars 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Certificat n° 028

Sylvain COURTEY