

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**FRATELLI PETTINAROLI SpA**

Via Pianelli, 28 - 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - NOVARA - Italie

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **PETTINAROLI**

Nom Commercial : **109L**

Numéro d'enregistrement : **034**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
109L	30	0.25	0.45	0.80	<b>0.6</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO) Italie**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de début de validité : 1 décembre 2016  
*Effective date*

Date de fin de validité 30 novembre 2017  
*Expiry date*

Etabli à Paris  
le 1 décembre 2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Certificat n°034

**François-Xavier BALL**