

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**IVAR SPA**

Via IV Novembre, 181 - 25080 PREVALLE (BS) Italie

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **IVAR SPA**

Nom Commercial : **T 4000**

Numéro d'enregistrement : **036**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
VTT2101-4 (DN 10)	30	0,25	0,50	0,75	0,6
VTT2101-4 (DN 15)					
VTT2101-4 (DN 20)					
VTT2102-4 (DN 10)					
VTT2102-4 (DN 15)					
VTT2102-4 (DN 20)					
VTT2103-4					
VTT2104-4					
VTT2105-4					
VTT2106-4					

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**25080 PREVALLE (BS) Italie**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force."*



Date de début de validité : 1 juillet 2017  
Effective date

Etabli à Paris  
le 30 juin 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr

Date de fin de validité : 30 juin 2018  
Expiry date

Certificat n° 036

**François-Xavier BALL**