

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

COMAP Industries

ZA Abbeville EST - 80100 Abbeville - France

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **COMAP**

Nom Commercial : **Nouvelle SENSO S**

Numéro d'enregistrement : **043**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
N SENSO S M28 - R100002	13	0,20	0,30	0,40	0,4
N SENSO S M28 - R100005	13	0,20	0,30	0,40	0,4
N SENSO S M28 - R100008	13	0,20	0,30	0,40	0,4
N SENSO S M30 - R100102	13	0,20	0,30	0,20	0,3
N SENSO S M30 - R100105	13	0,20	0,30	0,20	0,3
N SENSO S M30 - R100108	13	0,20	0,30	0,20	0,3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

80100 Abbeville - France

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 1 février 2017
Effective date

Date de fin de validité : 31 janvier 2018
Expiry date

Etabli à Paris
le 27 janvier 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Certificat n° 043

François-Xavier BALL