

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

COMAP SA

16 avenue Paul Santy 69008 LYON - France

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **COMAP**

Nom Commercial : **Nouvelle SENSO S**

Numéro d'enregistrement : **043**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
N SENSO S M28 - R100002	13	0.20	0.30	0.40	0.4
N SENSO S M28 - R100005	13	0.20	0.30	0.40	0.4
N SENSO S M28 - R100008	13	0.20	0.30	0.40	0.4
N SENSO S M30 - R100102	13	0.20	0.30	0.20	0.3
N SENSO S M30 - R100105	13	0.20	0.30	0.20	0.3
N SENSO S M30 - R100108	13	0.20	0.30	0.20	0.3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

80100 Abbeville - France

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the
temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 15 mars 2018
Effective date

Date de fin de validité 31 janvier 2019
Expiry date

Etabli à Paris
le 15 mars 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général
Sylvain COURTEY

Certificat n°043 (Rév.1)