

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

SOMATHERM Industrie

13 place Francheville - BP 202 - 24052 PERIGUEUX CT Cedex 9

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **SOMATHERM Industrie**

Nom Commercial : **5942**

Numéro d'enregistrement : **063**

| Référence commerciale | Z _H (en min.) | D _H (en K) | C _H (en K) | W _H (en K) | Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 5942 + 450-12 | 28 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.4 |
| 5942 + 450-15 | | | | | |
| 5942 + 455-12 | | | | | |
| 5942 + 455-15 | | | | | |

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

25080 PREVALLE (BS) - Italie

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force."



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 1 septembre 2017

Effective date

Date de fin de validité : 31 août 2018

Expiry date

Etabli à Paris

le 4 septembre 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général

Certificat n° 063

Sylvain COURTEY