

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

AB Markaryds Metallarmatur
P.O. Box 10 - 285 21 MARKARYD - SWEDEN

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : MMA

Nom Commercial : **EVOSENSE**

Numéro d'enregistrement : **074**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
EVOSENSE - 28	22	0.20	0.24	0.65	0.4

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

285 32 MARKARYD - SWEDEN

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.
This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Date de début de validité : 1 octobre 2017
Effective date

Etabli à Paris
le 2 octobre 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr
Date de fin de validité 30 septembre 2018
Expiry date

Certificat n° 074

Sylvain COURTEY