

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**AB Markaryds Metallarmatur**  
P.O. Box 10 - 285 21 MARKARYD - SWEDEN

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : MMA

Nom Commercial : **EVOSENSE**

Numéro d'enregistrement : **074**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
<b>EVOSENSE - 28</b>	22	0.20	0.24	0.65	<b>0.4</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**285 32 MARKARYD - SWEDEN**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force."*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité : 1 octobre 2017**  
*Effective date*

**Date de fin de validité 30 septembre 2018**  
*Expiry date*

Etabli à Paris  
le 2 octobre 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Certificat n° 074

**Sylvain COURTEY**