

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

JÜRGEN SCHLÖSSER Armaturen GmbH
INDUSTRIEGEBIT SÜDWEST - AM DASSENBORN 14 - DE 57482 HUNSBORN

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **JÜRGEN SCHLÖSSER Armaturen**

Nom Commercial : **CONECTERM France**

Numéro d'enregistrement : **082**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
Type THVF-H (à élément liquide)	23	0.60	0.25	0.40	0.3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

ARAD - ROUMANIE

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 2 février 2018
Effective date

Date de fin de validité : 31 janvier 2019
Expiry date

Etabli à Paris
le 2 février 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Certificat n° 082

Sylvain COURTEY