

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**HONEYWELL**

72 Chemin de la Noue - 74380 CRANVES-SALES

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : HONEYWELL

Nom Commercial : THERA

Numéro d'enregistrement : 084

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
THERA 3 -T6001	22	0,22	0,40	0,25	<b>0,3</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

62700 BRNO République Tchèque

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de début de validité : 1 décembre 2017

*Effective date*

Date de fin de validité 30 novembre 2018

*Expiry date*

Etabli à Paris

le 1 décembre 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général**

Certificat n° 084

**Sylvain COURTEY**