

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**ORKLI S. Coop.**

Zaldibibidea z/g - Pk 62 - 20240 ORDIZIA (ESPAGNE)

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : ORKLI

Nom Commercial : VICTORY

Numéro d'enregistrement : 091

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
CT812100	20	0,20	0,10	0,33	<b>0,2</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**20240 - ORDIZIA (ESPAGNE)**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Date de début de validité : 17 mai 2017  
*Effective date*

Etabli à Paris  
le 17 mai 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Date de fin de validité : 30 avril 2018  
*Expiry date*

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Certificat n° 091

**François-Xavier BALL**