

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**COMAP SA**

16 avenue Paul Santy 69008 LYON - France

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **COMAP**

Nom Commercial : **SENSITY IFD**

Numéro d'enregistrement : **096**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
R110530	16	0,20	0,15	0,36	0,3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

80100 Abbeville - France

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de début de validité : 14 mai 2018

Effective date

Date de fin de validité 31 janvier 2019

Expiry date

Etabli à Paris

le 14 mai 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général**  
**Sylvain COURTEY**

Certificat n° 096