



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT



CONDUITS DE FUMÉE
ET TUBAGES MÉTALLIQUES
www.marque-nf.com

Conduits de fumée et tubages métalliques *Metallic chimney ducts and liners*

Délivré à / *granted to*

NEGARRA

Urkizu, 30-58
E-48140 IGORRE (Bizkaia)

Pour les produits suivants / *For the following products*

IS

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

NEGARRA
E-48140 IGORRE (Bizkaia)

Numéro d'identification :
17/01

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 460 « conduits de fumée et tubages métalliques » en vigueur et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 1856-1 : 2009, NF EN 1856-2 : 2009

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 460 "metallic chimney ducts and liners" in force and in conformity with the reference(s) below :

NF EN 1856-1 : 2009, NF EN 1856-2 : 2009

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

Organisme
accrédité
n° 5-0517-1
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : **21 juin 2016**
Effective date : June 21st, 2016

Etabli à Paris, le 21 juin 2016

Date de fin de validité : **31 mai 2018**
Expiry date : May 31st, 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

François-Xavier BALL

Certificat CERTITA n°5541 – révision 2

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 10/2014

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE
Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71 - 513 133 637 RCS Paris - SIRET 513 133 637 000 35 – TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

Conduits rigides pour application conduit de fuméeMarque commerciale : **IS**

FAMILLE	IS					
GAMMES	IS MASTER			IS PLUS		
NUANCES D'ACIER	AISI 304			AISI 316		
EPAISSEURS	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6
DIAMETRES	80(*) 100(*) 125 150 175 200	250 300 350 400 450 500 550 600	650 700 800	80(*) 100(*) 125 150 175 200	250 300 350 400 450 500 550 600	650 700 800
JOINTS	Sans					
DEMONTABILITE (1)	Oui					

(*) Ces diamètres doivent être utilisés uniquement en raccordement sur le territoire français, la réglementation française excluant des diamètres inférieurs à 110 mm pour le tubage des conduits de cheminées.

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

APPLICATIONS (2)	GAMMES	DESIGNATIONS
CONDUIT	IS MASTER	T250-N1-W-Vm-L20040-O65 T250-N1-W-Vm-L20050-O65 T250-N1-W-Vm-L20050-O97,5 T250-N1-W-Vm-L20050-O130 T250-N1-W-Vm-L20060-O260
	IS PLUS	T250-N1-W-V2-L50040-O65 T250-N1-W-V2-L50050-O65 T250-N1-W-V2-L50050-O97,5 T250-N1-W-V2-L50050-O130 T250-N1-W-V2-L50060-O260

(2) La mise en œuvre d'éléments suspendus est exclue.

Fin de liste