



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



VENTILATION MÉCANIQUE
CONTRÔLÉE
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

Controlled Mechanical Ventilation

Délivré à / *Granted to*

ANJOS VENTILATION
LA ROCHE BLANCHE
FR-01230 TORCIEU

Pour les produits suivants / For the following products
Entrée d'air autoréglable / Air inlets self regulating

VELUX
GAMME ZOL 0045

(Références et caractéristiques données en annexe / *References and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans le(s) site(s) de production / Manufactured in the production plant(s):

ANJOS VENTILATION
La Roche Blanche
FR-01230 TORCIEU

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 – Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur. En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 205- Controlled Mechanical Ventilation in force.

By virtue of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the beneficiary company for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité : 17-09-2018
Effective date : 09-17-2018

Etabli à Paris, le 17-09-2018

Date de fin de validité : 30-09-2021
Expiry date : 09-30-2021

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur General

Sylvain COURTEY

Certificat n° EA.15.084.1
N° de dossier : BA125

Marque commerciale : VELUX
Numéro d'identification : 01

Gamme de produits : ZOL 0045

- Modèles : MK, SK & UK

Dénomination commerciale	Module Débit en m³/h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
ZOL 0045 22 m ³ /h	22	36 dB
ZOL 0045 30 m ³ /h	30	36 dB
ZOL 0045 45 m ³ /h	45	36 dB

Fin de liste

Fin de validité du certificat : 30-09-2021

Expiry date: 09-30-2021