



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT



VENTILATION MÉCANIQUE
CONTRÔLÉE
www.marque-nf.com

VENTILATION MECANIQUE CONTROLE *Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / *granted to*

ANJOS
ROCHE BLANCHE
01230 TORCIEU

Pour les produits suivants / *For the following products*

Entrée d'air autoréglable
Air inlets self regulating

VELUX
Gamme ZOL 0045

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

ANJOS
ROCHE BLANCHE
01230 TORCIEU

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur. En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 205 Controlled Mechanical Ventilation in force. On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 18/08/2015
Effective date : 08/18/2015

Date de fin de validité : 30/09/2018
Expiry date : 09/30/2018

Etabli à Paris, le 18/08/2015

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Pour le Directeur Général F.X BALL

Sylvain COURTEY
Responsable de Pôle

Certificat N°: **EA.15.084**

Dossier : BA 125

ANNEXE du certificat n° EA.15.084 de la société ANJOS VENTILATION

Marque commerciale : VELUX

Gamme de produit : ZOL 0045

- Modèles : MK, SK & UK

Dénomination commerciale	Module Débit en m³/h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
ZOL 0045 22 m ³ /h	22	36 dB
ZOL 0045 30 m ³ /h	30	36 dB
ZOL 0045 45 m ³ /h	45	36 dB

Fin de validité du certificat 30/09/2018