



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification



POMPE À CHALEUR  
www.marque-nf.com

# CERTIFICAT

**Pompes à chaleur**  
*Heat Pumps*

Délivré à / granted to

## DE DIETRICH THERMIQUE

57, rue de la Gare  
67580 MERTZWILLER  
FRANCE

**Pour les produits suivants / For the following products:**

**DE DIETRICH**

**GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau**

**Numéro de la gamme : 1189E / 1188**

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

**Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):**

67580 MERTZWILLER  
FRANCE

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

*This certificat is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 414 Heat pump in force.*

*On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr

Date de début de validité : 30 juin 2016  
*Effective date : June 30, 2016*  
Date de fin de validité : 30 juin 2019  
*Expiry date : June 30, 2019*

Etabli à Paris, le  
30 juin 2016  
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général

  
Francois-Xavier BALL

Certificat n° 414 - 1189 rnw. 1

## Caractéristiques de la gamme

Les caractéristiques certifiées de la gamme sont :

**Pour le mode chauffage de la pompe à chaleur double service :**

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Puissance absorbée
- Niveau de puissance acoustique annoncé
- Puissance de veille
- Part de puissance électrique des auxiliaires ( $T_{aux}$ )

**Pour le mode Eau Chaude Sanitaire de la pompe à chaleur double service :**

- Cycle de soutirage selon NF EN 16147
- Durée de mise en température ( $t_h$ )
- Puissance de réserve (Pes)
- Coefficient de performance ( $COP_{DHW}$ )
- Température d'eau chaude de référence ( $\theta'_{wh}$ )
- Volume maximum d'eau chaude utilisable ( $V_{MAX}$ )

Numéro :  Numéro de certificat :  Date d'admission :

Marque Commerciale :  Gamme Commerciale :

Famille de PAC :  Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible :  Type de PAC :

Fonctionnement en mode rafraîchissement par échangeur (free cooling) :

Compresseur :  Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

Marque	DE DIETRICH
Type de PAC	EAU GLYCOLÉE - EAU
Nom de la gamme	GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau
Modèle de la PAC	GSHP 5 MR/B200GHL
Référence de la PAC	Code : 7638340
Date d'établissement	30 juin 2016
Codification	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 5 MR/B200GHL_Code : 7638340_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Scroll	8,0	0,62	-	-	Enveloppe	Bouche	49,0
						-	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	5,70	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	1,30	-	-	-
			COP	-	4,38	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	5,39	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	1,63	-	-	-
			COP	-	3,31	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : Le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	2h10min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

Marque	DE DIETRICH
Type de PAC	EAU GLYCOLÉE - EAU
Nom de la gamme	GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau
Modèle de la PAC	GSHP 5 MR/V200GHL
Référence de la PAC	Code : 7638341
Date d'établissement	30 juin 2016
Codification	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 5 MR/V200GHL_Code : 7638341_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Scroll	8,0	0,62	-	-	Enveloppe	Bouche	49,0
						-	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	5,70	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	1,30	-	-	-
			COP	-	4,38	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	5,39	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	1,63	-	-	-
			COP	-	3,31	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	2h10min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

<b>Marque</b>	<b>DE DIETRICH</b>
<b>Type de PAC</b>	<b>EAU GLYCOLÉE - EAU</b>
<b>Nom de la gamme</b>	<b>GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau</b>
<b>Modèle de la PAC</b>	<b>GSHP 5 TR/B200GHL</b>
<b>Référence de la PAC</b>	<b>Code : 7638342</b>
<b>Date d'établissement</b>	<b>30 juin 2016</b>
<b>Codification</b>	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 5 TR/B200GHL_Code : 7638342_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
						Enveloppe	Bouche	
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,62	-	-	-	-	49,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	5,70	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	1,30	-	-	-
			COP	-	4,38	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	5,39	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	1,63	-	-	-
			COP	-	3,31	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	2h10min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

<b>Marque</b>	<b>DE DIETRICH</b>
<b>Type de PAC</b>	<b>EAU GLYCOLÉE - EAU</b>
<b>Nom de la gamme</b>	<b>GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau</b>
<b>Modèle de la PAC</b>	<b>GSHP 5 TR/V200GHL</b>
<b>Référence de la PAC</b>	<b>Code : 7638344</b>
<b>Date d'établissement</b>	<b>30 juin 2016</b>
<b>Codification</b>	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 5 TR/V200GHL_Code : 7638344_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
						Enveloppe	Bouche	
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,62	–	–	–	–	49,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	–	5,70	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	1,30	–	–	–
			COP	–	4,38	–	–	–
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	–	5,39	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	1,63	–	–	–
			COP	–	3,31	–	–	–
55	47	51	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
65	55	60	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : Le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	2h10min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

<b>Marque</b>	<b>DE DIETRICH</b>
<b>Type de PAC</b>	<b>EAU GLYCOLÉE - EAU</b>
<b>Nom de la gamme</b>	<b>GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau</b>
<b>Modèle de la PAC</b>	<b>GSHP 9 MR/B200GHL</b>
<b>Référence de la PAC</b>	<b>Code : 7638345</b>
<b>Date d'établissement</b>	<b>30 juin 2016</b>
<b>Codification</b>	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 9 MR/B200GHL_Code : 7638345_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Scroll	8,0	0,36	-	-	Enveloppe	Bouche	53,0
						-	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	9,88	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,25	-	-	-
			COP	-	4,39	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	9,41	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,74	-	-	-
			COP	-	3,43	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	1h 05min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

Marque	DE DIETRICH
Type de PAC	EAU GLYCOLÉE - EAU
Nom de la gamme	GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau
Modèle de la PAC	GSHP 9 MR/V200GHL
Référence de la PAC	Code : 7638346
Date d'établissement	30 juin 2016
Codification	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 9 MR/V200GHL_Code : 7638346_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Scroll	8,0	0,36	-	-	Enveloppe	Bouche	53,0
						-	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	9,88	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,25	-	-	-
			COP	-	4,39	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	9,41	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,74	-	-	-
			COP	-	3,43	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : Le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	1h 05min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270



Marque	DE DIETRICH
Type de PAC	EAU GLYCOLÉE - EAU
Nom de la gamme	GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau
Modèle de la PAC	GSHP 9 TR/B200GHL
Référence de la PAC	Code : 7638347
Date d'établissement	30 juin 2016
Codification	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 9 TR/B200GHL_Code : 7638347_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
						Enveloppe	Bouche	
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,36	-	-	-	-	53,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	9,88	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,25	-	-	-
			COP	-	4,39	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	9,41	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,74	-	-	-
			COP	-	3,43	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	1h 05min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

Marque	DE DIETRICH
Type de PAC	EAU GLYCOLÉE - EAU
Nom de la gamme	GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau
Modèle de la PAC	GSHP 9 TR/V200GHL
Référence de la PAC	Code : 7638348
Date d'établissement	30 juin 2016
Codification	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 9 TR/V200GHL_Code : 7638348_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
						Enveloppe	Bouche	
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,36	–	–	–	–	53,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	–	9,88	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	2,25	–	–	–
			COP	–	4,39	–	–	–
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	–	9,41	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	2,74	–	–	–
			COP	–	3,43	–	–	–
55	47	51	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
65	55	60	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	1h 05min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

<b>Marque</b>	<b>DE DIETRICH</b>
<b>Type de PAC</b>	<b>EAU GLYCOLÉE - EAU</b>
<b>Nom de la gamme</b>	<b>GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau</b>
<b>Modèle de la PAC</b>	<b>GSHP 12 MR/B200GHL</b>
<b>Référence de la PAC</b>	<b>Code : 7638349</b>
<b>Date d'établissement</b>	<b>30 juin 2016</b>
<b>Codification</b>	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 12 MR/B200GHL_Code : 7638349_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Scroll	8,0	0,27	-	-	Enveloppe	Bouche	52,0
						-	-	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	12,66	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,91	-	-	-
			COP	-	4,35	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	12,21	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	3,57	-	-	-
			COP	-	3,42	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : Le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	0h 55min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

Marque	DE DIETRICH
Type de PAC	EAU GLYCOLÉE - EAU
Nom de la gamme	GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau
Modèle de la PAC	GSHP 12 MR/V200GHL
Référence de la PAC	Code : 7638350
Date d'établissement	30 juin 2016
Codification	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 12 MR/V200GHL_Code : 7638350_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
						Enveloppe	Bouche	
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,27	-	-	-	-	52,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	12,66	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,91	-	-	-
			COP	-	4,35	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	12,21	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	3,57	-	-	-
			COP	-	3,42	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	0h 55min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

<b>Marque</b>	<b>DE DIETRICH</b>
<b>Type de PAC</b>	<b>EAU GLYCOLÉE - EAU</b>
<b>Nom de la gamme</b>	<b>GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau</b>
<b>Modèle de la PAC</b>	<b>GSHP 12 TR/B200GHL</b>
<b>Référence de la PAC</b>	<b>Code : 7638351</b>
<b>Date d'établissement</b>	<b>30 juin 2016</b>
<b>Codification</b>	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 12 TR/B200GHL_Code : 7638351_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
						Enveloppe	Bouche	
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,27	–	–	–	–	52,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	–	12,66	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	2,91	–	–	–
			COP	–	4,35	–	–	–
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	–	12,21	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	3,57	–	–	–
			COP	–	3,42	–	–	–
55	47	51	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
65	55	60	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : Le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	0h 55min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

<b>Marque</b>	<b>DE DIETRICH</b>
<b>Type de PAC</b>	<b>EAU GLYCOLÉE - EAU</b>
<b>Nom de la gamme</b>	<b>GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau</b>
<b>Modèle de la PAC</b>	<b>GSHP 12 TR/V200GHL</b>
<b>Référence de la PAC</b>	<b>Code : 7638352</b>
<b>Date d'établissement</b>	<b>30 juin 2016</b>
<b>Codification</b>	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 12 TR/V200GHL_Code : 7638352_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
						Enveloppe	Bouche	
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,27	–	–	–	–	52,0

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	–	12,66	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	2,91	–	–	–
			COP	–	4,35	–	–	–
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	–	12,21	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	3,57	–	–	–
			COP	–	3,42	–	–	–
55	47	51	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
65	55	60	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : Le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	0h 55min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,70
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

<b>Marque</b>	<b>DE DIETRICH</b>
<b>Type de PAC</b>	<b>EAU GLYCOLÉE - EAU</b>
<b>Nom de la gamme</b>	<b>GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau</b>
<b>Modèle de la PAC</b>	<b>GSHP 15 TR/B200GHL</b>
<b>Référence de la PAC</b>	<b>Code : 7638353</b>
<b>Date d'établissement</b>	<b>30 juin 2016</b>
<b>Codification</b>	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 15 TR/B200GHL_Code : 7638353_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,21	–	–	Enveloppe	Bouche	51,0
						–	–	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	–	17,09	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	3,80	–	–	–
			COP	–	4,50	–	–	–
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	–	16,35	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	4,63	–	–	–
			COP	–	3,53	–	–	–
55	47	51	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
65	55	60	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : Le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	0h 50min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,60
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270

Marque	DE DIETRICH
Type de PAC	EAU GLYCOLÉE - EAU
Nom de la gamme	GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau
Modèle de la PAC	GSHP 15 TR/V200GHL
Référence de la PAC	Code : 7638354
Date d'établissement	30 juin 2016
Codification	DE DIETRICH_EAU GLYCOLÉE - EAU_GSHP B200 ou V200 Eau glycolée/Eau_GSHP 15 TR/V200GHL_Code : 7638354_42551

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T <sub>aux</sub> (%)	Lrcontmin (%)	Ccp <sub>LRcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
400V3N~50Hz	Scroll	8,0	0,21	–	–	Enveloppe	Bouche	51,0
						–	–	

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) départ_retour en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	–	17,09	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	3,80	–	–	–
			COP	–	4,50	–	–	–
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	–	16,35	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	4,63	–	–	–
			COP	–	3,53	–	–	–
55	47	51	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–
65	55	60	P. calorifique (kW)	–	–	–	–	–
			P. absorbée (kW)	–	–	–	–	–
			COP	–	–	–	–	–

(\*) : Pour une température amont de 0-(-3) °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0-(-3) °C.

(\*\*) : Le débit nominal de la source amont obtenu à 0-(-3) °C est conservé pour les autres températures de la source amont

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	52
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	194
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t <sub>h</sub> ) (h min)	0h 50min
Puissance de réserve (Pes) (W)	38,0
Coefficient de performance (COP <sub>DHW</sub> )	2,60
Température d'eau chaude de référence (θ' <sub>wh</sub> ) (°C)	53,5
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V <sub>MAX</sub> ) (litres)	270