



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

Pompe à chaleur
Heat Pump

Délivré à / granted to

ARKTEOS

Site de Kerquessaud
44350 GUERANDE
FRANCE

Pour les produits suivants / For the following products:

ARKTEOS

TIM@X ECS

Numéro de la gamme : 1478E / 1446E

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):

750-1131 SHIMONOSEKI
JAPON

44350 GUERANDE
FRANCE

44047 DOSSO DI S.AGOSTINO
ITALIE

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificat is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 414 Heat pump in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the beneficiary for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.



**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité : 31 janvier 2017
Effective date : January 31, 2017
Date de fin de validité : 30 juin 2019
Expiry date : June 30, 2019

Etabli à Paris, le
31 janvier 2017
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

François-Xavier BALL

Certificat n° 414 - 1478

Caractéristiques de la gamme

Les caractéristiques certifiées de la gamme sont :

Pour le mode chauffage de la pompe à chaleur double service :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Puissance absorbée
- Niveau de puissance acoustique annoncé
- Puissance de veille
- Part de puissance électrique des auxiliaires (Taux)

Pour le mode Eau Chaude Sanitaire de la pompe à chaleur double service :

- Cycle de soutirage selon NF EN 16147
- Durée de mise en température (t_h)
- Puissance de réserve (P_{es})
- Température d'eau chaude de référence (θ'_{wh})
- Volume maximum d'eau chaude utilisable (V_{MAX})
- Consommation journalière (Q_{elec})
- Consommation annuelle (AEC)
- Coefficient de performance (COP_{DHW})
- Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh})

Numéro : Numéro de certificat : Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

Famille de PAC : Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible : Type de PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène :

Unité de fabrication : & &

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM060AIAVBCECS : UET060VA2 & MEITMB2VWEC
Référence de la PAC	Code : 1340060006 = Codes : 1240060002 & 1140130016
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM060AIAVBCECS : UET060VA2 & MEITMB2VWEC_Code : 1340060006 = Codes : 1240060002 & 1140130016_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	Lrcontmin (%)	Ccp _{Lrcontmin}	Côté extérieur		Côté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	16,6	1,16	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						62,0	-	

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	3,40	4,20	4,90	6,00	7,70
			P. absorbée (kW)	1,60	1,76	1,52	1,37	1,50
			COP	2,13	2,39	3,22	4,40	5,13
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	3,00	3,60	4,10	5,10	6,80
			P. absorbée (kW)	1,64	1,80	1,53	1,58	1,61
			COP	1,83	2,00	2,68	3,23	4,22
55	47	51	P. calorifique (kW)	2,50	3,00	3,90	5,00	6,20
			P. absorbée (kW)	1,59	1,84	1,77	1,96	1,82
			COP	1,57	1,63	2,20	2,55	3,41
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*): Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	2h 20min
Puissance de réserve (Pes) (W)	35,0
Température d'eau chaude de référence (θ'wh) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,180
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1137,5
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,25
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	95

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM060AIAVBCR4ECS : UET060VA2 & MEITMB2VWR4ECBC
Référence de la PAC	Code : 1340060007 = Codes : 1240060002 & 1140130017
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM060AIAVBCR4ECS : UET060VA2 & MEITMB2VWR4ECBC_Code : 1340060007 = Codes : 1240060002 & 1140130017_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	L _{rcontmin} (%)	Ccp _{Lrcontmin}	Côté extérieur		Côté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	16,6	1,16	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						62,0	-	
Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C								

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	3,40	4,20	4,90	6,00	7,70
			P. absorbée (kW)	1,60	1,76	1,52	1,37	1,50
			COP	2,13	2,39	3,22	4,40	5,13
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	3,00	3,60	4,10	5,10	6,80
			P. absorbée (kW)	1,64	1,80	1,53	1,58	1,61
			COP	1,83	2,00	2,68	3,23	4,22
55	47	51	P. calorifique (kW)	2,50	3,00	3,90	5,00	6,20
			P. absorbée (kW)	1,59	1,84	1,77	1,96	1,82
			COP	1,57	1,63	2,20	2,55	3,41
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	2h 20min
Puissance de réserve (P _{es}) (W)	35,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V _{MAX}) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,180
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1137,5
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,25
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	95

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM060AIAVBCR4DZECS : UET060VA2 & MEITMB2VWR4ECBC2Z
Référence de la PAC	Code : 1340060008 = Codes : 1240060002 & 1140130018
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM060AIAVBCR4DZECS : UET060VA2 & MEITMB2VWR4ECBC2Z_Code : 1340060008 = Codes : 1240060002 & 1140130018_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	Lrcontmin (%)	Ccp _{Lrcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	16,6	1,16	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						62,0	-	
Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C								

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	3,40	4,20	4,90	6,00	7,70
			P. absorbée (kW)	1,60	1,76	1,52	1,37	1,50
			COP	2,13	2,39	3,22	4,40	5,13
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	3,00	3,60	4,10	5,10	6,80
			P. absorbée (kW)	1,64	1,80	1,53	1,58	1,61
			COP	1,83	2,00	2,68	3,23	4,22
55	47	51	P. calorifique (kW)	2,50	3,00	3,90	5,00	6,20
			P. absorbée (kW)	1,59	1,84	1,77	1,96	1,82
			COP	1,57	1,63	2,20	2,55	3,41
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	2h 20min
Puissance de réserve (Pes) (W)	35,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,180
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1137,5
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,25
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	95

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM130AIAVBCECS : UET130VA2 & MEITMB2VWEC
Référence de la PAC	Code : 1340130006 = Codes : 1240130002 & 1140130016
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM130AIAVBCECS : UET130VA2 & MEITMB2VWEC_Code : 1340130006 = Codes : 1240130002 & 1140130016_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	L _{rcontmin} (%)	C _{cp} L _{rcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	19,8	0,97	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						63,0	-	

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	6,30	7,70	5,90	8,54	11,50
			P. absorbée (kW)	3,04	3,29	1,84	2,04	2,25
			COP	2,07	2,34	3,21	4,19	5,11
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	5,30	6,50	5,80	7,80	10,70
			P. absorbée (kW)	2,99	3,30	2,18	2,38	2,55
			COP	1,77	1,97	2,66	3,28	4,20
55	47	51	P. calorifique (kW)	4,40	5,40	5,30	7,80	9,20
			P. absorbée (kW)	2,83	3,35	2,44	3,09	2,74
			COP	1,55	1,61	2,17	2,52	3,36
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	1h 47min
Puissance de réserve (P _{es}) (W)	36,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V _{MAX}) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,299
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1163,7
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,20
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	91

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM130AIAVBCR4ECS : UET130VA2 & MEITMB2VWR4ECBC
Référence de la PAC	Code : 1340130007 = Codes : 1240130002 & 1140130017
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM130AIAVBCR4ECS : UET130VA2 & MEITMB2VWR4ECBC_Code : 1340130007 = Codes : 1240130002 & 1140130017_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	Lrcontmin (%)	Ccp _{Lrcontmin}	Côté extérieur		Côté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	19,8	0,97	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						63,0	-	
Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C								

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	6,30	7,70	5,90	8,54	11,50
			P. absorbée (kW)	3,04	3,29	1,84	2,04	2,25
			COP	2,07	2,34	3,21	4,19	5,11
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	5,30	6,50	5,80	7,80	10,70
			P. absorbée (kW)	2,99	3,30	2,18	2,38	2,55
			COP	1,77	1,97	2,66	3,28	4,20
55	47	51	P. calorifique (kW)	4,40	5,40	5,30	7,80	9,20
			P. absorbée (kW)	2,83	3,35	2,44	3,09	2,74
			COP	1,55	1,61	2,17	2,52	3,36
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	1h 47min
Puissance de réserve (Pes) (W)	36,0
Température d'eau chaude de référence (θ'wh) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,299
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1163,7
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,20
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	91

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM130AIAVBCR4DZECS : UET130VA2 & MEITMB2VWR4ECBC2Z
Référence de la PAC	Code : 1340130008 = Codes : 1240130002 & 1140130018
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM130AIAVBCR4DZECS : UET130VA2 & MEITMB2VWR4ECBC2Z_Code : 1340130008 = Codes : 1240130002 & 1140130018_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	Lrcontmin (%)	Ccp _{Lrcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	19,8	0,97	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						63,0	-	

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	6,30	7,70	5,90	8,54	11,50
			P. absorbée (kW)	3,04	3,29	1,84	2,04	2,25
			COP	2,07	2,34	3,21	4,19	5,11
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	5,30	6,50	5,80	7,80	10,70
			P. absorbée (kW)	2,99	3,30	2,18	2,38	2,55
			COP	1,77	1,97	2,66	3,28	4,20
55	47	51	P. calorifique (kW)	4,40	5,40	5,30	7,80	9,20
			P. absorbée (kW)	2,83	3,35	2,44	3,09	2,74
			COP	1,55	1,61	2,17	2,52	3,36
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	1h 47min
Puissance de réserve (Pes) (W)	36,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,299
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1163,7
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,20
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	91

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM160AIAVBCECS : UET160VA2 & MEITMB2VWEC
Référence de la PAC	Code : 1340160006 = Codes : 1240160002 & 1140130016
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM160AIAVBCECS : UET160VA2 & MEITMB2VWEC_Code : 1340160006 = Codes : 1240160002 & 1140130016_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	Lrcontmin (%)	Ccp _{Lrcontmin}	Côté extérieur		Côté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	24,5	0,73	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						70,0	-	
Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C								

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	8,10	10,00	11,00	15,00	16,50
			P. absorbée (kW)	3,70	3,98	3,54	3,48	3,20
			COP	2,19	2,51	3,11	4,31	5,16
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	7,90	9,70	10,00	14,00	15,00
			P. absorbée (kW)	4,34	4,78	3,82	4,24	3,52
			COP	1,82	2,03	2,62	3,30	4,26
55	47	51	P. calorifique (kW)	7,60	9,00	9,60	12,00	13,00
			P. absorbée (kW)	4,87	5,28	4,36	4,70	3,81
			COP	1,56	1,70	2,20	2,55	3,41
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	1h 36min
Puissance de réserve (Pes) (W)	35,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,180
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1137,5
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,25
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	95

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM160AIAVBCR4ECS : UET160VA2 & MEITMB2VWR4ECBC
Référence de la PAC	Code : 1340160007 = Codes : 1240160002 & 1140130017
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM160AIAVBCR4ECS : UET160VA2 & MEITMB2VWR4ECBC_Code : 1340160007 = Codes : 1240160002 & 1140130017_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	L _{rcontmin} (%)	Ccp _{L_{rcontmin}}	Côté extérieur		Côté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	24,5	0,73	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						70,0	-	
Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C								

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	8,10	10,00	11,00	15,00	16,50
			P. absorbée (kW)	3,70	3,98	3,54	3,48	3,20
			COP	2,19	2,51	3,11	4,31	5,16
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	7,90	9,70	10,00	14,00	15,00
			P. absorbée (kW)	4,34	4,78	3,82	4,24	3,52
			COP	1,82	2,03	2,62	3,30	4,26
55	47	51	P. calorifique (kW)	7,60	9,00	9,60	12,00	13,00
			P. absorbée (kW)	4,87	5,28	4,36	4,70	3,81
			COP	1,56	1,70	2,20	2,55	3,41
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	1h 36min
Puissance de réserve (P _{es}) (W)	35,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (V _{MAX}) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,180
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1137,5
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,25
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	95

Marque	ARKTEOS
Type de PAC	AIR-EAU
Nom de la gamme	TIM@X ECS
Modèle de la PAC	PKTM160AIAVBCR4DZECS : UET160VA2 & MEITMB2VWR4ECBC2Z
Référence de la PAC	Code : 1340160008 = Codes : 1240160002 & 1140130018
Date d'établissement	31 janvier 2017
Codification	ARKTEOS_AIR-EAU_TIM@X ECS_PKTM160AIAVBCR4DZECS : UET160VA2 & MEITMB2VWR4ECBC2Z_Code : 1340160008 = Codes : 1240160002 & 1140130018_42766

Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique (dB(A))		
		Puissance de veille (en W)	T _{aux} (%)	Lrcontmin (%)	Ccp _{Lrcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V~50Hz	Rotatif	24,5	0,73	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						70,0	-	

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 47°C

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	8,10	10,00	11,00	15,00	16,50
			P. absorbée (kW)	3,70	3,98	3,54	3,48	3,20
			COP	2,19	2,51	3,11	4,31	5,16
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	7,90	9,70	10,00	14,00	15,00
			P. absorbée (kW)	4,34	4,78	3,82	4,24	3,52
			COP	1,82	2,03	2,62	3,30	4,26
55	47	51	P. calorifique (kW)	7,60	9,00	9,60	12,00	13,00
			P. absorbée (kW)	4,87	5,28	4,36	4,70	3,81
			COP	1,56	1,70	2,20	2,55	3,41
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 (S, M, L, XL ou XXL)	L
Consigne de température (°C)	53,5
Type de fonctionnement de la PAC (alterné ou simultané)	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage (litres)	200
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	sans
Durée de mise en température (t _h) (h min)	1h 36min
Puissance de réserve (Pes) (W)	35,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) (°C)	52,7
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) (litres)	272
Consommation journalière (Q _{elec}) (kWh/24h)	5,180
Consommation annuelle (AEC) (kWh/an)	1137,5
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,25
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) (%)	95