



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR

CERTIFICAT

Pompe à chaleur
Heat Pumps



POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com

Délivré à / *Granted to*

AMZAIR INDUSTRIE

521, rue Gustave EIFFEL
29860 PLABENNEC
FRANCE

Pour les produits suivants / *For the following products*

Marque Commerciale / *Trade Name*

AMZAIR

Nom de Gamme / *Range Name*

SILENZ EXTERIEURE DUO

Numéro de Gamme / *Range number*

1562E / 906

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / *Manufactured in the production plant(s):*

Liste des unités de fabrication en annexe / *Liste of production sites on appendix*

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions
fixées par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit
d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions
définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according
to the certification rules NF 414 - Heat Pumps in force.*

*By virtue of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use
the NF Mark to the beneficiary for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark
and to the aforementioned NF certification.*



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité : **28 février 2018**
Effective date : 28 February 2018

Date de fin de validité : **30 juin 2019**
Expiry date : 30 June 2019

Etabli à Paris, le
28 février 2018
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général

Certificat n° 414 - 1562

Sylvain COURTEY

Caractéristiques techniques de la gamme

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

Pour le mode chauffage de la pompe à chaleur double service :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique (Ph)
- Puissance électrique absorbée (Pe)

- Puissance de veille
- Part de puissance électrique des auxiliaires (Taux)
- Niveau de puissance acoustique

- Coefficient de performance saisonnier SCOP
- Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet
- Efficacité énergétique saisonnière η_s

Pour le mode Eau Chaude Sanitaire de la pompe à chaleur double service :

- Cycle de soutirage selon NF EN 16147
- Durée de mise en température (th)
- Puissance de réserve (Pes)
- Température d'eau chaude de référence (θ_{wh})
- Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX)

- Consommation journalière (Qelec)
- Consommation annuelle (AEC)
- Coefficient de performance (COPDHW)
- Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (hwh)

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température intérieur égale à : 40°C

Mode d'échange :	Air extérieur / Eau
Famille de PAC :	Aérothermique
Type de PAC :	Monobloc
Compresseur :	Monocompresseur
Fluide frigorigène :	R 407C
Localisation de la PAC :	Extérieure
Réversible :	Non

Usine(s) de fabrication29860
PLABENNEC
FRANCE4589-904
RECAREI
PORTUGAL

Modèle de la PAC	Référence de la PAC
SILENZ EXT 05M DUO 200xx	Réf.: SILEX-05M & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 05M DUO 300xx	Réf.: SILEX-05M & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 06M DUO 200xx	Réf.: SILEX-06M & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 06M DUO 300xx	Réf.: SILEX-06M & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 07M DUO 200xx	Réf.: SILEX-07M & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 07M DUO 300xx	Réf.: SILEX-07M & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 09M DUO 200xx	Réf.: SILEX-09M & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 09M DUO 300xx	Réf.: SILEX-09M & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 12M DUO 200xx	Réf.: SILEX-12M & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 12M DUO 300xx	Réf.: SILEX-12M & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 12T DUO 200xx	Réf.: SILEX-12T & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 12T DUO 300xx	Réf.: SILEX-12T & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 15M DUO 200xx	Réf.: SILEX-15M & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 15M DUO 300xx	Réf.: SILEX-15M & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 15T DUO 200xx	Réf.: SILEX-15T & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 15T DUO 300xx	Réf.: SILEX-15T & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 19M DUO 200xx	Réf.: SILEX-19M & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 19M DUO 300xx	Réf.: SILEX-19M & BALBBCD2I300
SILENZ EXT 19T DUO 200xx	Réf.: SILEX-19T & BALBBCD2I200
SILENZ EXT 19T DUO 300xx	Réf.: SILEX-19T & BALBBCD2I300

Note concernant la référence des pompes à chaleur

Les caractères xx en fin de références définissent la version de régulation terminale de chauffage avec :
V0 = sans régulation terminale, V1 = avec régulation 1 zone, V2 = avec régulation 2 zones.

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 05M DUO 200xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté intérieur Bouche
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,44	-	-	65,5	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	5,02	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	1,14	-
			COP	-	-	-	4,40	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		5,02	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,32	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,14	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,46	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,42	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		131,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	2h 11min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,725
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1040
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,47
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	100,5

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 05M DUO 300xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,44	-	-	Enveloppe	Bouche
						65,5	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	5,02	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	1,14	-
			COP	-	-	-	4,40	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		5,02	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,32	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,14	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,46	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,42	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		131,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	3h 22min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,662
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1026
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,50
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	102,4

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO						
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 06M DUO 200xx						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté Bouche	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,36	-	-	65,5	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	5,70	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	1,33	-
			COP	-	-	-	4,29	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		5,70	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,36	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,13	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,40	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,38	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		130,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 34min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,503
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	991
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,59
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	105,6

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 06M DUO 300xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,36	-	-	Enveloppe	Bouche
						65,5	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	5,70	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	1,33	-
			COP	-	-	-	4,29	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		5,70	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,36	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,13	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,40	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,38	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		130,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	2h 24min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,662
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1026
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,50
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	102,7

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO						
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 07M DUO 200xx						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté Bouche	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,30	-	-	65,5	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	6,68	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	1,67	-
			COP	-	-	-	4,00	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		6,88	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,36	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,12	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,55	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,54	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		134,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 34min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,718
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1038
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,47
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	100,7

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO						
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 07M DUO 300xx						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté Bouche	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,30	-	-	65,5	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	6,68	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	1,67	-
			COP	-	-	-	4,00	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		6,88	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,36	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,12	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,55	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,54	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		134,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	2h 24min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,768
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1049
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,44
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	100,1

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 09M DUO 200xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté intérieur Bouche
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,25	-	-	66,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	8,98	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,04	-
			COP	-	-	-	4,40	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		8,98	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,49	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,17	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,52	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,42	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		137,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 13min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,715
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1037
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,47
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	100,8

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO						
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 09M DUO 300xx						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté Bouche	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,25	-	-	66,0	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	8,98	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,04	-
			COP	-	-	-	4,40	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		8,98	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,49	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,17	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,52	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,42	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		137,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 52min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,716
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1038
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,47
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	101,2

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO						
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 12M DUO 200xx						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté Bouche	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,19	-	-	66,0	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	11,20	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,61	-
			COP	-	-	-	4,29	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		11,20	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,09	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,14	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,48	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,36	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		134,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	0h 54min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,662
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1026
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,50
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	101,9

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 12M DUO 300xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,19	-	-	Enveloppe	Bouche
						66,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	11,20	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,61	-
			COP	-	-	-	4,29	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		11,20	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,09	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,14	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,48	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,36	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		134,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 24min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,561
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1003
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,56
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	104,8

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO						
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 12T DUO 200xx						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté Bouche	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,20	-	-	66,5	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	11,09	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,55	-
			COP	-	-	-	4,35	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		11,09	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,55	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,42	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,67	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,54	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		145,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	0h 54min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,561
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1003
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,56
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	104,2

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 12T DUO 300xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté intérieur Bouche
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,20	-	-	66,5	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	11,09	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	2,55	-
			COP	-	-	-	4,35	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		11,09	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,55	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,42	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,67	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,54	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		145,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 24min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,464
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	982
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,61
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	107,1

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 15M DUO 200xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté intérieur Bouche
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,14	-	-	66,5	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	15,89	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	3,53	-
			COP	-	-	-	4,50	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		15,89	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,48	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,29	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,68	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,64	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		141,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	0h 46min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,715
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1037
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,47
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	100,8

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 15M DUO 300xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté intérieur Bouche
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,14	-	-	66,5	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	15,89	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	3,53	-
			COP	-	-	-	4,50	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		15,89	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,48	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,29	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,68	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,64	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		141,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 12min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,662
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	1026
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,50
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	102,4

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 15T DUO 200xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,15	-	-	Enveloppe	Bouche
						67,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	15,64	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	3,40	-
			COP	-	-	-	4,60	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		15,64	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,60	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,48	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,82	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,77	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		146,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	0h 46min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,464
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	982
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,61
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	106,6

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 15T DUO 300xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,15	-	-	Enveloppe	Bouche
						67,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	15,64	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	3,40	-
			COP	-	-	-	4,60	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		15,64	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,60	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,48	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,82	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,77	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		146,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 12min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,371
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	962
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,67
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	109,4

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 19M DUO 200xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,12	-	-	Enveloppe	Bouche
						67,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	19,11	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,20	-
			COP	-	-	-	4,55	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		19,11	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,66	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,13	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,57	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,41	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		143,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	0h 39min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,407
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	970
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,64
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	107,9

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO						
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 19M DUO 300xx						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur Enveloppe	Coté Bouche	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,12	-	-	67,0	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	19,11	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,20	-
			COP	-	-	-	4,55	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		19,11	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,66	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,13	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,57	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,41	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		143,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 00min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,281
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	942
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,72
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	111,8

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 19T DUO 200xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,12	-	-	Enveloppe	Bouche
						67,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	19,09	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,15	-
			COP	-	-	-	4,60	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		19,09	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,70	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,52	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,83	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,76	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		148,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	195
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	0h 39min
Puissance de réserve (Pes) [W]	25,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	225
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,281
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	942
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,72
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	111,2

Nom de la gamme		SILENZ EXTERIEURE DUO					
Modèle de la PAC		SILENZ EXT 19T DUO 300xx					
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lr _{contmin} [-]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	5,0	0,12	-	-	Enveloppe	Bouche
						67,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	19,09	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	4,15	-
			COP	-	-	-	4,60	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application	30/35 °C	47/55 °C	
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		19,09	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,70	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		4,52	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,83	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,76	-
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		148,0	-

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	
Cycle de soutirage selon NF EN 16147	L
Consigne de température [°C]	55
Type de fonctionnement de la PAC	Alterné
Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]	300
Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique	Sans
Durée de mise en température (t _h) [h:min]	1h 00min
Puissance de réserve (Pes) [W]	30,0
Température d'eau chaude de référence (θ _{wh}) [°C]	54,0
Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres]	260
Consommation journalière (Q _{elec}) [kWh/24h]	4,196
Consommation annuelle (AEC) [kWh/an]	923
Coefficient de performance (COP _{DHW})	2,78
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η _{wh}) [%]	114,1