



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

Pompes à chaleur
Heat Pumps

Délivré à / Granted to

BOSCH THERMOTEKNIK AB

Box 1012
573 28 TRANAS
SUEDE

Pour les produits suivants / For the following products:

BOSCH

Compress 6000LW Eau glycolée/Eau

Numéro de la gamme : 805E / 604E

(Références et caractéristiques données en annexe / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):

57 328 TRANAS
SUEDE

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificat is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 414 Heat pump in force.


On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité : 30 juin 2016
Effective date : June 30, 2016
Date de fin de validité : 30 juin 2019
Expiry date : June 30, 2019

Etabli à Paris, le
30 juin 2016
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général


François-Xavier BALL

Certificat n° 414 - 805 mw. 1

Caractéristiques techniques de la gamme

2/3

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Puissance absorbée
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : Numéro de certificat : Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

Famille de PAC : Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible : Type de PAC : Localisation de la PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène

Unité de fabrication :

Modèle/Référence	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))		Type de compresseur	
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur			
				Enveloppe	Bouche		
EHP 13 LW-T Réf.: 8738203054	400	Triphasée	50	-	-	52,0	Scroll
EHP 17 LW-T Réf.: 8738203055	400	Triphasée	50	-	-	49,0	Scroll

Modèle/Référence	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable	
	Puissance de veille (en W)	T.aux Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	LRcontmin Taux minimal de charge en fonctionnement continu	CcpLRcontmin Coefficient de correction de la performance pour un taux de charge égale à LRcontmin
EHP 13 LW-T Réf.: 8738203054	-	-	-	-
EHP 17 LW-T Réf.: 8738203055	-	-	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			BOSCH					
Type de PAC			EAU GLYCOLEE-EAU					
Nom de la gamme			Compress 6000LW Eau glycolée/Eau					
Modèle de la PAC			EHP 13 LW-T					
Référence de la PAC			Réf.: 8738203054					
Date d'établissement			2016-06-30					
Codification			BOSCH_EAU GLYCOLEE-EAU_Compress 6000LW Eau glycolée/Eau_EHP 13 LW-T_Réf.: 8738203054_42551					
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) départ _ retour en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	12,80	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	2,77	-	-	-
			COP	-	4,63	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	12,30	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	3,46	-	-	-
			COP	-	3,55	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	12,00	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	4,12	-	-	-
			COP	-	2,91	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0_-3°C.

(**) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			BOSCH					
Type de PAC			EAU GLYCOLEE-EAU					
Nom de la gamme			Compress 6000LW Eau glycolée/Eau					
Modèle de la PAC			EHP 17 LW-T					
Référence de la PAC			Réf.: 8738203055					
Date d'établissement			2016-06-30					
Codification			BOSCH_EAU GLYCOLEE-EAU_Compress 6000LW Eau glycolée/Eau_EHP 17 LW-T_Réf.: 8738203055_42551					
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) départ _ retour en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	16,80	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	3,77	-	-	-
			COP	-	4,46	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	16,10	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	4,59	-	-	-
			COP	-	3,51	-	-	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	15,60	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	5,31	-	-	-
			COP	-	2,94	-	-	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 0_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0_-3°C.

(**) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0_-3°C est conservé pour les autres températures de la source