



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILÉS ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / granted to

CELIKPAN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI San.Tic. A.S
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Selvi Cadde n.3 16140 NILÜFER / BURSA TURQUIE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5203E/4977
Marque : CASTORAMA
Gamme commerciale : CASTORAMA
Appellation commerciale : CASTORAMA TYPE 11

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of
NILÜFER / BURSA (TURQUIE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16
Effective date

Date de fin de validité 31/01/19
Expiry date

Certificat n° 173-12

Etabli à Paris, le 01/02/16
Issued at Paris,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71
RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5203E/4977	Code famille	APAN
Numéro de décision	173-12	Date d'admission	19/12/2014
Marque commerciale	CASTORAMA		
Appellation commerciale	CASTORAMA TYPE 11		
<i>Avec habillage</i>	CASTORAMA TYPE 11		
<i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	47,5 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	47,5 mm	Numéro NF de l'usine	173

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
CASTORAMA TYPE 11-300	300,0	33,3	245,0	0,05	0,27	1,267	1,289	16,5	16,3
CASTORAMA TYPE 11-500	500,0	33,3	445,0	0,08	0,44	1,260	1,285	25,4	25,4
CASTORAMA TYPE 11-600	600,0	33,3	545,0	0,10	0,54	1,294	1,284	29,5	29,7
CASTORAMA TYPE 11-900	900,0	33,3	845,0	0,15	0,81	1,294	1,279	42,0	41,8

Observations :