



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS  
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,  
À EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

# CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE  
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

*Délivré à / granted to*

**CELIKPAN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI San.Tic. A.S**

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Selvi Cadde n.3 16140 NILÜFER / BURSA TURQUIE

*Pour la gamme suivante / For the following range*

**Numéro : 5205E/4980**

**Marque : CASTORAMA**

**Gamme commerciale : CASTORAMA**

**Appellation commerciale : CASTORAMA TYPE 33**

*(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)*

*Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of*

**NILÜFER / BURSA (TURQUIE)**

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.*

*On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité 01/02/16**

*Effective date*

Etabli à Paris, le 01/02/16

*Issued at Paris,*

**Date de fin de validité 31/01/19**

*Expiry date*

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général / the Managing Director**

Certificat n° 173-14

**François-Xavier BALL**

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71

RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) / [www.certita.fr](http://www.certita.fr)

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée  
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5205E/4980	Code famille	APAN
Numéro de décision	173-14	Date d'admission	19/12/2014
Marque commerciale	CASTORAMA		
Appellation commerciale	CASTORAMA TYPE 33		
<i>Avec habillage</i>	CASTORAMA TYPE 33		
<i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	160,0 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	160,0 mm	Numéro NF de l'usine	173

*Puissances mesurées*

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
CASTORAMA TYPE 33-300	300,0	33,3	245,0	0,15	0,78	1,297	1,331	46,2	41,6
CASTORAMA TYPE 33-500	500,0	33,3	445,0	0,25	1,31	1,311	1,324	72,1	64,7
CASTORAMA TYPE 33-600	600,0	33,3	575,0	0,30	1,58	1,323	1,321	84,0	75,4
CASTORAMA TYPE 33-900	900,0	33,3	845,0	0,45	2,38	1,334	1,310	115,0	105,0

Observations :