



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILÉS ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / granted to

CORDIVARI S.r.l

Zona Industriale Pagliare 64020 MORRO D'ORO (TE) ITALIE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5436E/4615

Marque : CORDIVARI

Gamme commerciale : ROSY HORIZONTALE TANDEM

Appellation commerciale : ROSY HORIZONTALE TANDEM

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

MORRO D'ORO (TE) (ITALIE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16

Effective date

Etabli à Paris, le 01/02/16

Issued at Paris,

Date de fin de validité 31/01/19

Expiry date

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général / the Managing Director

Certificat n° 143-155

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71

RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5436E/4615	Code famille	ATUH
Numéro de décision	143-155	Date d'admission	20/08/2015
Marque commerciale	CORDIVARI		
Appellation commerciale	ROSY HORIZONTALE TANDEM		
	<i>Avec habillage</i>		
	<i>Version mixte</i>		
Prof. émetteur	58,0 mm	Pression de service	5,0 bar
Prof. hors tout	58,0 mm	Numéro NF de l'usine	143

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
ROSY horizontale tandem / 224	224,0	1 000,0	942,0	3,34	9,18	1,255	0,000	490,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 280	280,0	1 000,0	942,0	4,18	11,47	1,252	0,000	599,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 336	336,0	1 000,0	942,0	5,01	13,76	1,249	0,000	705,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 392	392,0	1 000,0	942,0	5,85	16,06	1,247	0,000	808,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 448	448,0	1 000,0	942,0	6,68	18,35	1,244	0,000	908,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 504	504,0	1 000,0	942,0	7,52	20,65	1,241	0,000	1 005,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 560	560,0	1 000,0	942,0	8,35	22,94	1,238	0,000	1 099,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 616	616,0	1 000,0	942,0	9,19	25,23	1,236	0,000	1 191,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 672	672,0	1 000,0	942,0	10,02	27,53	1,233	0,000	1 280,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 728	728,0	1 000,0	942,0	10,86	29,82	1,230	0,000	1 367,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 784	784,0	1 000,0	942,0	11,69	32,12	1,227	0,000	1 451,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 840	840,0	1 000,0	942,0	12,53	34,41	1,225	0,000	1 533,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 896	896,0	1 000,0	942,0	13,36	36,70	1,222	0,000	1 613,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 952	952,0	1 000,0	942,0	14,20	39,00	1,219	0,000	1 691,0	0,0
ROSY horizontale tandem / 1008	1 008,0	1 000,0	942,0	15,03	41,29	1,216	0,000	1 767,0	0,0

Observations : Raccordement par dessous.