



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILÉS ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / granted to

RETTIG Heating Group France SAS

157, Av. Charles Floquet 93158 LE BLANC MESNIL CEDEX FRANCE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 4066E/1369

Marque : FINIMETAL

Gamme commerciale : CHORUS

Appellation commerciale : CHORUS TD4

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

BIACHE ST VAAST (FRANCE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16
Effective date

Date de fin de validité 31/01/19
Expiry date

Certificat n° 15-357

Etabli à Paris, le 01/02/16
Issued at Paris,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71
RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	4066E/1369	Code famille	ATUV
Numéro de décision	15-357	Date d'admission	01/07/2010
Marque commerciale	FINIMETAL		
Appellation commerciale	CHORUS TD4		
	<i>Avec habillage</i>		
	<i>Version mixte</i>		
Prof. émetteur	155,0 mm	Pression de service	4,0 bar
Prof. hors tout	155,0 mm	Numéro NF de l'usine	15

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
TD4 050	500,0	40,0	467,0	0,75	1,60	1,246	0,000	62,0	0,0
TD4 060	600,0	40,0	567,0	0,86	1,90	1,251	0,000	71,0	0,0
TD4 070	700,0	40,0	667,0	0,98	2,20	1,256	0,000	79,9	0,0
TD4 080	800,0	40,0	767,0	1,09	2,50	1,260	0,000	88,7	0,0
TD4 090	900,0	40,0	867,0	1,20	2,80	1,265	0,000	97,4	0,0
TD4 100	1 000,0	40,0	967,0	1,31	3,10	1,270	0,000	106,0	0,0
TD4 120	1 200,0	40,0	1 167,0	1,54	3,70	1,279	0,000	124,0	0,0
TD4 140	1 400,0	40,0	1 367,0	1,76	4,30	1,288	0,000	142,0	0,0
TD4 160	1 600,0	40,0	1 567,0	1,98	4,90	1,298	0,000	160,0	0,0
TD4 180	1 800,0	40,0	1 767,0	2,21	5,50	1,307	0,000	180,0	0,0
TD4 200	2 000,0	40,0	1 967,0	2,43	6,10	1,317	0,000	199,0	0,0
TD4 220	2 200,0	40,0	2 167,0	2,66	6,70	1,326	0,000	220,0	0,0
TD4 230	2 300,0	40,0	2 267,0	2,70	7,00	1,331	0,000	230,0	0,0
TD4 240	2 400,0	40,0	2 367,0	2,88	7,30	1,335	0,000	241,0	0,0
TD4 250	2 500,0	40,0	2 467,0	2,90	7,60	1,340	0,000	252,0	0,0
TD4 300	3 000,0	40,0	2 967,0	3,55	9,10	1,363	0,000	311,0	0,0
TD4 350	3 500,0	40,0	3 467,0	4,11	10,60	1,387	0,000	376,0	0,0
TD4 400	4 000,0	40,0	3 967,0	4,67	12,10	1,410	0,000	449,0	0,0

Observations : Pas de 40 mm.