



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILÉS ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / *granted to*

VASCO GROUP NV

Kruishoefstraat 50 3650 DILSEN STOKKEM BELGIQUE

Pour la gamme suivante / *For the following range*

Numéro : 5131E/4431

Marque : BRUGMAN

Gamme commerciale : STANDARD

Appellation commerciale : STANDARD TYPE PK/21

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine de / *Manufactured in production plant of*

AN TUBBERGEN (PAYS BAS)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16

Effective date

Etabli à Paris, le 01/02/16

Issued at Paris,

Date de fin de validité 31/01/19

Expiry date

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général / the Managing Director

Certificat n° 176-196

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71

RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5131E/4431	Code famille	APAN
Numéro de décision	176-196	Date d'admission	03/01/2012
Marque commerciale	BRUGMAN		
Appellation commerciale	STANDARD TYPE PK/21		
<i>Avec habillage</i>	COMPACT TYPE PK/21		
<i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	102,0 mm	Pression de service	8,0 bar
Prof. hors tout	102,0 mm	Numéro NF de l'usine	176

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
PK/21/300	300,0	40,0	241,0	0,17	0,60	1,309	1,322	32,9	31,4
PK/21/400	400,0	40,0	341,0	0,22	0,81	1,321	1,333	41,4	39,8
PK/21/500	500,0	40,0	441,0	0,27	1,00	1,331	1,342	49,3	47,7
PK/21/600	600,0	40,0	541,0	0,32	1,20	1,339	1,349	57,0	55,5
PK/21/700	700,0	40,0	641,0	0,37	1,39	1,347	1,358	63,8	62,4
PK/21/900	900,0	40,0	841,0	0,47	1,78	1,355	1,365	76,8	75,8

Observations : Appellation avec configuration à 6 connexions : UNI 6 TYPE K/11.