



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / granted to

VASCO GROUP NV

Kruishoefstraat 50 3650 DILSEN STOKKEM BELGIQUE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 4411

Marque : THERMIC

Gamme commerciale : NAVARO

Appellation commerciale : NVR2 (PAS DE 40)

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

DILSEN (BELGIQUE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16

Effective date

Date de fin de validité 31/01/19

Expiry date

Certificat n° 176-144

Etabli à Paris, le 19/01/17

Issued at Paris,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71

RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	4411	Code famille	ATUV
Numéro de décision	176-144	Date d'admission	01/07/2010
Marque commerciale	THERMIC		
Appellation commerciale	NVR2 (PAS DE 40)		
<i>Avec habillage</i>			
<i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	145,0 mm	Pression de service	4,0 bar
Prof. hors tout	145,0 mm	Numéro NF de l'usine	176

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
NVR2/400	400,0	40,0	360,0	0,46	1,26	1,236	0,000	46,1	0,0
NVR2/700	700,0	40,0	660,0	0,59	2,09	1,267	0,000	73,2	0,0
NVR2/800	800,0	40,0	760,0	0,63	2,37	1,277	0,000	82,0	0,0
NVR2/900	900,0	40,0	860,0	0,67	2,65	1,288	0,000	90,8	0,0
NVR2/1000	1 000,0	40,0	960,0	0,72	2,93	1,298	0,000	99,5	0,0
NVR2/1100	1 100,0	40,0	1 060,0	0,79	3,19	1,298	0,000	108,0	0,0
NVR2/1200	1 200,0	40,0	1 160,0	0,86	3,45	1,298	0,000	117,0	0,0
NVR2/1300	1 300,0	40,0	1 260,0	0,94	3,71	1,298	0,000	126,0	0,0
NVR2/1400	1 400,0	40,0	1 360,0	1,01	3,97	1,298	0,000	135,0	0,0
NVR2/1500	1 500,0	40,0	1 460,0	1,08	4,23	1,297	0,000	144,0	0,0
NVR2/1600	1 600,0	40,0	1 560,0	1,23	4,49	1,297	0,000	153,0	0,0
NVR2/1700	1 700,0	40,0	1 660,0	1,32	4,78	1,300	0,000	163,0	0,0
NVR2/1800	1 800,0	40,0	1 760,0	1,40	5,07	1,302	0,000	172,0	0,0
NVR2/1900	1 900,0	40,0	1 860,0	1,49	5,35	1,305	0,000	181,0	0,0
NVR2/2000	2 000,0	40,0	1 960,0	1,58	5,64	1,307	0,000	191,0	0,0
NVR2/2100	2 100,0	40,0	2 060,0	1,66	5,93	1,310	0,000	201,0	0,0
NVR2/2200	2 200,0	40,0	2 160,0	1,75	6,22	1,312	0,000	210,0	0,0
NVR2/2300	2 300,0	40,0	2 260,0	1,83	6,51	1,312	0,000	220,0	0,0
NVR2/2400	2 400,0	40,0	2 360,0	1,92	6,80	1,312	0,000	229,0	0,0
NVR2/2500	2 500,0	40,0	2 460,0	2,00	7,09	1,312	0,000	239,0	0,0
NVR2/2600	2 600,0	40,0	2 560,0	2,09	7,38	1,312	0,000	249,0	0,0
NVR2/2700	2 700,0	40,0	2 660,0	2,17	7,67	1,312	0,000	258,0	0,0
NVR2/2800	2 800,0	40,0	2 760,0	2,26	7,96	1,312	0,000	268,0	0,0
NVR2/2900	2 900,0	40,0	2 860,0	2,34	8,25	1,312	0,000	277,0	0,0
NVR2/3000	3 000,0	40,0	2 960,0	2,43	8,54	1,312	0,000	287,0	0,0

Observations :